

平成28年度下期 環境測定結果

廃プラリサイクル工場

水質

大項目	小項目	基準値	管理目標値	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質	水質イオン濃度 (ph)	5.8～8.6	5.8～8.6	－	7.3	7.4	7.4	6.8	6.8	6.8
	生物的酸素要求量 (BOD)	30以下	25以下	mg/L	<0.5	2.0	1.1	3.6	3.4	2.1
	化学的酸素要求量 (COD)	30以下	25以下	mg/L	7.8	10.0	13.0	8.8	9.3	8.8
	浮遊物質質量(SS)	70以下	25以下	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	ノルマヘキサン抽出物 (鉱物油類)	20以下	10以下	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	ノルマヘキサン抽出物 (動植物油類)	20以下	10以下	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5

第二工場

水質

大項目	小項目	基準値	管理目標値	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質	水質イオン濃度 (ph)	5.8～8.6	5.8～8.6	－	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.7
	生物的酸素要求量 (BOD)	60以下	50以下	mg/l	1	1	2.0	2.4	9.0	3.0
	化学的酸素要求量 (COD)	60以下	50以下	mg/l	21.0	13.0	18.0	21.0	43	31.0
	浮遊物質質量(SS)	120以下	100以下	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	ノルマヘキサン抽出物 (鉱物油類)	20以下	10以下	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	ノルマヘキサン抽出物 (動植物油類)	20以下	10以下	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5